UAB „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS
KONTROLĖS LABORATORIJA

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Tel. (370-343) 91941
laboratorija@suduvosvandenys.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 17-447-451

Mėginio (-ių) gavimo data: 2017-08-28
Užsakovo pavadinimas, adresas: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ Šakių g. 11, Kalvarija
Tyrimų atlikimo data: 2017-08-31
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas, 2017-08-28. Meistras V. Miciulevičius
Mėginį pristatė: V. Miciulevičius

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	HN 24:2003 (ribinė vertė)	Tyrimo metodo žymuo
17-447	Sangrūdos gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	37	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	5,4	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	33,7	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	572	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,3	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	3,3	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	2726	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,9	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	2,8	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E

		Chloridas/ mg/l	8,2	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	12,6	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-448	Jusevičių gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens		0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	15	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	29,7	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	1,2	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	646	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	8,0	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	6,7	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	112,3	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,1	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	2,1	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	3,95,5	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	3,9	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-449	Kalvarijos pietinio miestelio gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	100	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	10,2	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	14,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016

		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	665	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,5	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	4,0	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	1796	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,7	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	2,3	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	4,1	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	2,9	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-450	Jungėnų gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	3	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	8,7	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	35,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	719	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,5	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	4,0	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	1827	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,8	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	2,0	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	6,1	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	3,7	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-451	Orijos gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014

		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	45	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	8,7	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	13,4	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	666	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,7	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	3,7	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	3768	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	2,4	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	2,0	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	4,8	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	1,2	250	SVP 1-1.1 Ch 8

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Laboratorija mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.
Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2017-09-08

Parašai

Laboratorijos vedėja Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ

Tyrimus atliko

UAB „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS
KONTROLĖS LABORATORIJA

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Tel. (370-343) 91941
laboratorija@suduvosvandenys.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 17-275-278

Mėginio (-ių) gavimo data: 2017-05-09
Užsakovo pavadinimas, adresas: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ Šakių g. 11, Kalvarija
Tyrimų atlikimo data: 2017-05-12
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas. 2017-05-09. V. Miciulevičius
Mėginį pristatė: V. Miciulevičius

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	HN 24:2003 (ribinė vertė)	Tyrimo metodo žymuo
17-275	Aistiškių gręžinys	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	<1	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	5,7	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	7,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	708	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,6	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	1,9	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	1266	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,4	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	0,5	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E

		Chloridas/ mg/l	3,5	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	11,5	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-276	Akmenynų gręžinys	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	5	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	4,5	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	6,7	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	704	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,6	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	1,8	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	1174	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,4	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	0,8	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	7,0	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	11,7	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-277	Tarprubežių gręžinys	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	yra 3, bet <4	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	5,7	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	29,7	4	LST EN ISO 7027-1:2016

		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	605	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,7	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	2,0	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	3114	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,4	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	0,7	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	7,0	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	15,2	250	SVP 1-1.1 Ch 8
17-278	Trakiškių gręžinys	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	4	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	4,5	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	23,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	598	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,6	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	2,0	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	2552	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,3	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,01	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	1,0	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	10,4	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	14,4	250	SVP 1-1.1 Ch 8

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Laboratorija mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2017-06-14

Parašai

Laboratorijos vedėja Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ

Tyrimus atliko

UAB „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS
KONTROLĖS LABORATORIJA

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Tel. (370-343) 91941
laboratorija91941@yahoo.com

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 17-148-151

Mėginio (-ių) gavimo data: 2017-03-13
Užsakovo pavadinimas, adresas: UAB „Kalvarijos komunalininkas“
Tyrimų atlikimo data: 2017-03-16
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas, 2017-03-13. Vandens ūkio meistras Valdas Miciulevičius
Mėginį pristatė: V. Miciulevičius

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	HN 24:2003 (ribinė vertė)	Tyrimo metodo žymuo
17-148	Liubavo gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	4	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	3,4	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	12,5	4	LST EN ISO 7027:2002 lt
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	626	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,4	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	1,9	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	2035	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,2	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	0,00	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	1,1	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E

		Chloridas/ mg/l	5,4	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	15,6	250	SVP 2-11.1.1
17-149	Salaperaugio gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	5	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	4,0	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	13,3	4	LST EN ISO 7027:2002 lt
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	629	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,4	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	1,6	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	949,4	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,2	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	<0,001	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	1,1	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	6,1	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	12,4	250	SVP 2-11.1.1
17-150	Pagraužių gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	0	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	1,0	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	45,6	4	LST EN ISO 7027:2002 lt
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm	679	2500	LST EN ISO 27888:2002 en

		(t = 20°C)			
		pH (t = 20°C)	7,4	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	2,2	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	2957	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,6	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	0,03	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	1,3	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	6,1	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	16,3	250	SVP 2-11.1.1
17-151	Kalvarijos gr.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		KSV/ skaičius 1 ml vandens (t = 22°C)	1	be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
		Kvapas	nepriimtinas	priimtinas	
		Skonis	nepriimtinas	priimtinas	
		Spalva/ mg/l Pt (t = 20°C)	7,5	30	LST EN ISO 7887:2012 en
		Drumstumas/ Dr.v.	26,2	4	LST EN ISO 7027:2002 lt
		Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t = 20°C)	653	2500	LST EN ISO 27888:2002 en
		pH (t = 20°C)	7,5	6,5 - 9,5	LST EN ISO 10523:2012
		Permanganatinis indeksas/ mg/l	3,9	5,0	LST EN ISO 8467:2002
		Bendroji geležis/ µg/l	2397	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	4,0	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E
		Nitritas/ mg/l	0,003	0,5	LST EN ISO 26777:1999
		Nitratas/ mg/l	0,7	50	LST EN ISO 7890-3:1998 E
		Chloridas/ mg/l	5,4	250	LST ISO 9297:1998 E
		Sulfatas/ mg/l	10,9	250	SVP 2-11.1.1

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Laboratorija mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2017-04-20

Parašai

Laboratorijos vedėja Gertamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ

Tyrimus atliko