



Labtarna



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

BANDYMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA-01.142

**„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB**

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva  
info@labtarna.lt, www.eurofins.lt  
Tel.: +370 620 32211

**GAFTA ir FOSFA  
LABORATORIJA-NARĖ**

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. TP23-01471**

2023-01-20

**Užsakovas:**

**UAB "Kalvarijos komunalininkas"**

**Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija,**

Mėginių paėmimo data: 2023-01-17

Mėginys gautas: 2023-01-17

Tyrimai pradėti: 2023-01-17

Tyrimai baigti: 2023-01-20

Užsakymo Nr. U23-00616

Užsakymo data: 2023-01-17

Mėginį paėmė: „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB

Mėginio Nr.	Tiriamasis objektas	Analizė	Rezultatas
M23-02547	Geriamas vanduo. Liepų g. 14, Aistiškiai. 2023.01.17. Paėmimo laikas: 09:20 val. Mėginių paėmimo norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-14:2016, LST EN ISO 19458:2006; LST EN ISO 19458:2006/P:2008, 0.5 l	Geležies kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	3830 µg/l

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamais mėginiais. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su raštišku „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB sutikimu. Klientas turi teisę pateikti pretenziją per 14 dienų nuo tyrimų protokolo gavimo. (A) – akredituotas metodas. (N) – neakredituotas metodas. (S) – subrangovų atliktas tyrimas. S.M. – sausoje medžiagoje. < – rezultatas mažesnis už nustatymo ribą. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio  $k=2$ , kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasiklovimo lygį. Mikrobiologinių tyrimų suminė standartinė neapibrėžtis išreiškiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Mėginio paėmimo įtaka matavimo neapibrėžčiai nevertinama. Iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: Užsakovas; Mėginio paėmimo data; Mėginį paėmė; Tiriamasis objektas.

Tyrimų rezultatus patvirtino:  
Ieva Mikalauskaitė, Chemijos skyriaus vedėja

Protokolą išdavė Klientų aptarnavimo skyriaus  
darbuotojas:  
Birutė Slugina, 2023-01-20

