eurofins | Labtarna

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.142

„Eurofins Labtarna Lietuva", UAB

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, Lietuva
info@labtarna.lt, www.eurofins.lt
Tel.: +370 620 32211

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARĖ

2023-10-30

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. TP23-26129

Užsakovas:
UAB "Kalvarijos komunalininkas"
Šakių g. 11, LT-69210 Kalvarija,

Užsakymo Nr. U23-14198
Užsakymo data: 2023-10-17

Mėginių paėmimo data: 2023-10-17
Mėginys gautas: 2023-10-17
Tyrimai pradėti: 2023-10-17
Tyrimai baigti: 2023-10-30
Mėginį paėmė: „Eurofins Labtarna Lietuva", UAB

Mėginio Nr.	Tiriamasis objektas	Analizė	Rezultatas
M23-55682	Geriamasis vanduo. Trakiškiai- Gintaro g. 24. Paėmimo laikas:10:10 val. Mėginių paėmimo norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-5:2007 ; LST EN ISO 19458:2006; LST EN ISO 19458:2006/P:2008, 1 l	Aliuminio kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	10.7 µg/l
		Boro kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	0.14 mg/l
		Chromo kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	<0.42 µg/l
		Kadmio kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	0.33 µg/l
		Mangano kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	0.96 µg/l
		Natrio kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	55.4 mg/l
		Nikelio kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	1.64 µg/l
		Seleno kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	<2.9 µg/l
		Stibio kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	<1.5 µg/l
		Vario kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	0.009 mg/l
		Švino kiekis (A) LST EN ISO 11885:2009	<2.4 µg/l
		Bromatas (A) PN-EN ISO 11206:2013-07 (S)	<2.0 µg/l

Tyrimų protokolas parengtas elektroniniu būdu ir galioja be parašo. Tyrimų rezultatai susiję tik su gautais tiriamaisiais mėginiais. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su raštišku „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB sutikimu. Tyrimų protokolas gali būti keičiamas per

14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. (A) – akredituotas metodas. (N) – neakredituotas metodas. (S) – subrangovų atliktas tyrimas. S.M. – sausoje medžiagoje. < – rezultatas mažesnis už nustatymo ribą. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygį. Mikrobiologinių tyrimų suminė standartinė neapibrėžtis išreiškiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Mėginio paėmimo įtaka matavimo neapibrėžčiai nevertinama. Iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: Užsakovas; Mėginio paėmimo data; Mėginį paėmė; Tiriamasis objektas.

Tyrimų rezultatus patvirtino: Ieva Mikalauskaitė, Chemijos skyriaus vedėja	Protokolą išdavė Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas: Birutė Slugina, 2023-10-30	„Eurofins Labtarna Lietuva", UAB TYRIMŲ PROTOKOLAS ANALYTICAL REPORT