UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
NUOTEKŲ KONTROLĖS LABORATORIJA

NUOTEKŲ TYRIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr.251

2022 m. birželio 14 d.

Tikrinamas objektas — UAB“Kalvarijos komunalininkas“

Mėginio paėmimo vieta	Prieš val. įr.	Po val. įr.		Matavimo metodas
Mėginio registracijos Nr.	348	349		
Mėginio paėmimo data	2022-05-23	2022-05-23		
Mėginio paėmimo laikas	6:30	6:35		
Mėginio rūšis				
Vandens temperatūra, °C				
Skendinčios medžiagos, mg/l	86	18		2
pH	7,50	7,41		
Ištirpęs deguonis, mg O_2/l				
BDS_7, mg O_2/l	475	4,9		3
Permanganatinė oksidacija, mg O_2/l	232	10,8		
Bichromatinė oksidacija, mg O_2/l				6
Amonio azotas, mg N/l	18	0,03		
Nitritai, mg N/l	1,7	0,051		
Nitratai, mg N/l	0,317	1,172		
Bendras azotas, mg N/l	24	4,2		10
Fosfatai, mg P/l	3,52	0,16		
Bendras fosforas, mg P/l	8,59	1,52		12
Naftos produktai, mg/l *				
Sulfatai, mg/l				
Chloridai, mg/l				
Varis, mg/l				
Cinkas, mg/l				
Bendras chromas, mg/l				
Nikelis, mg/l				
Riebalai, mg/l				

Mėginių paėmimą reglamentuojantys dokumentai: LST EN ISO 5667-1:2007+AC 2007, LST EN ISO 5667-3:2018 , ISO 5667-10:2020

*Naftos produktų koncentracija nustatyta UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijoje

Protokolą išrašė — Laboratorijos skyriaus vedėja Irena Jaškevičienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)