SŪDUVOS VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
NUOTEKŲ KONTROLĖS LABORATORIJA

NUOTEKŲ TYRIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 356

2022 m. rugsėjo 26 d.

Tikrinamas objektas: UAB“Kalvarijos komunalininkas“

Mėginio paėmimo vieta	Prieš val. įr.	Po val. įr.		Matavimo metodas
Mėginio registracijos Nr.	507	508		
Mėginio paėmimo data	2022-09-05	2022-09-05		
Mėginio paėmimo laikas	7:00	7:10		
Mėginio rūšis				
Vandens temperatūra, °C				
Skendinčios medžiagos, mg/l	45	7		2
pH	7,16	7,13		
Ištirpęs deguonis, mg O_2/l				
BDS_7, mg O_2/l	230	10,3		3
Permanganatinė oksidacija, mg O_2/l				
Bichromatinė oksidacija, mg O_2/l	306	190		6
Amonio azotas, mg N/l	21	7,1		
Nitritai, mg N/l	0,005	0,047		
Nitratai, mg N/l	0,018	0,275		
Bendras azotas, mg N/l	33	16		10
Fosfatai, mg P/l	2,54	4,11		
Bendras fosforas, mg P/l	6,70	5,55		12
Naftos produktai, mg/l *				
Sulfatai, mg/l				
Chloridai, mg/l				
Varis, mg/l				
Cinkas, mg/l				
Bendras chromas, mg/l				
Nikelis, mg/l				
Riebalai, mg/l				

Mėginių paėmimą reglamentuojantys dokumentai: LST EN ISO 5667-1:2007+AC 2007, LST EN ISO 5667-3:2018 , ISO 5667-10:2020

*Naftos produktų koncentracija nustatyta UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijoje

Protokolą išrašė: Laboratorijos skyriaus vedėja Irena Jaškevič (parašas)

(pareigos, vardas ir pavadė, parašas)